

Lublin, dnia 29.05.2026 r.

znak sprawy: A-2403-1/2026

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Instalacja gazów technicznych dla pomieszczenia 216b Budynku B w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie – etap I**

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpływieniem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1:

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy planowane w przedmiocie zamówienia pomieszczenia pozbawione mebli i wyposażenia, a w zakres umowy z Wykonawcą nie wchodzi przeprowadzki i magazynowanie.*

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

**Zamawiający przekaze Wykonawcy pomieszczenie w stanie zapewniającym możliwość prowadzenia objętych zamówieniem prac. W zakres prac Wykonawcy nie wchodzi przeprowadzki i magazynowanie mienia Zamawiającego.**

### Pytanie nr 2:

*Zgodnie z wymogami SWZ (wzór umowy):*

*- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego urządzeń (sprzętu, osprzętu, narzędzi dostarczonych w ramach Umowy).*

*- W ramach serwisu gwarancyjnego urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do:*

*1) przeglądów gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta w okresie gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji;*

*2) asysty serwisowej.*

*- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z serwisem, przeglądami i konserwacją wszystkich instalacji, maszyn i urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę przez okres gwarancji.*

*Zwracamy uwagę, że doliczenie przez Wykonawcę tych kosztów znacznie zwiększy koszty inwestycji. Dlatego też prosimy o przeanalizowanie możliwości wyłączenia kosztów serwisowania urządzeń z zakresu obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji.*

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

**Przeeglady gwarancyjne urzadzzen, zgodnie z wymaganiami producenta, w okresie gwarancji spoczywaja na Wykonawcy, który powinien je zapewnić wraz z asysta serwisowa w tym czasie.**

**Pytanie nr 3:**

*Prosimy o wyjaśnienie czy w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji do jego obowiązków należała będzie okresowa kalibracja detektorów.  
Zwracamy uwagę, że doliczenie przez Wykonawcę tych kosztów znacznie zwiększy koszty inwestycji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Wymagana, okresowa kalibracja detektorów jest obowiązkiem Wykonawcy w okresie gwarancji.**

**Pytanie nr 4:**

*Prosimy o potwierdzenie, że wentylator przeciwwybuchowy przewidziany w pomieszczeniu 216B ma być przystosowany do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór).*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Zamawiający potwierdza, że wentylator przeciwwybuchowy przewidziany w pomieszczeniu 216B ma być przystosowany do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór).**

Kierownik Zamawiającego,

DYREKTOR  
*Stawinski*  
prof. dr hab. Cezary Stawiński,  
czł. koresp. PAN